

一般競争入札 質問・回答書

案件名：令和7年度 森林ハブ拠点整備事業に伴う改修工事

質 問 内 容		回 答
1	(工事内訳書 P. 1) 大項目の共通仮設に監理事務所設置とありますが現場事務所の会議打合せスペース兼用でよろしいでしょうか。	監理事務所は個室である必要はありませんが、一部に専用スペースを確保してください。
2	(基本設計図 P. 45, 46) 3. 幹線設備計画、4. 動力設備計画に「CV、CVT 主体とします」と記載ありますが電気で配線するケーブルは弱電ケーブル含めエコケーブルではなく通常ケーブルで施工という認識でよろしいでしょうか。	通常ケーブルで施工という認識でよいです。